

# 中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2019年8月)

填报单位: (公章)



污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准(mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项 目 及数值
猎德污水处理厂	120	109.08	270	171.00	25	14.60	是	无
大坦沙污水处理厂	55	54.17	250	124.96	30	15.53	是	无
沥滘污水处理厂	50	48.94	280	189.00	32	19.36	是	无
西朗污水处理厂	20	24.08	-	166.00	20	14.11	是	无
大沙地污水处理厂	20	22.30	270	163.00	25	14.35	是	无
龙归污水处理厂	14	16.12	280	147.00	30	11.98	是	无
竹料污水处理厂	6	5.59	280	137.00	30	7.91	是	无
石井污水处理厂	30	30.73	300	111.00	27	10.61	是	无
京溪污水处理厂	10	10.68	270	121.00	30	15.17	是	无
石井净水厂	15	16.72	280	117.00	30	15.60	是	无