



广东贝源检测技术股份有限公司

# 检测报告

贝 环境检测 QB 字（2019）第 10218 号

中心 (大肠杆菌)

委托方: 从化净水有限公司

检测类别: 委托送样

报告日期: 2019年09月19日

广东贝源检测技术股份有限公司



# 报告说明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
2. 本公司的检测程序按照有关环境检测技术规范和本公司的程序文件和作业指导书执行。
3. 报告无编写人、审核人及签发人签章，或涂改，或无“检验检测专用章”、骑缝章，或无“CMA”标识报告中的数据 and 结果，不具有社会证明作用，仅供委托方内部使用。
4. 委托送样的检测数据仅对所收样品负责。
5. 对本报告若有疑问，请向本公司咨询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，请于收到本报告之日起十个工作日内向本公司提出复检申请。对于性能不稳定的样品，恕不受理复检。
6. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

## 本公司资料:

公司名称: 广东贝源检测技术股份有限公司

通讯地址: 广州高新技术产业开发区科学城光谱西路 69 号汇创空间 201

检测地址: 广州高新技术产业开发区科学城光谱西路 69 号汇创空间 201

电话/传真: 020-32011123/020-32011099

邮政编码: 510663



编写：姚琳

签名：姚琳

复核：林海燕

签名：



审核：黄春迎

签名：黄春迎

签发：李程辉

签名：



职务：授权签字人

时间：2019年09月19日

分析人员：麦育纯

收样日期：2019年09月11日

分析日期：2019年09月11日~2019年09月12日



# 检 测 报 告

## 一、检测任务

受从化净水有限公司委托,对该单位送检的广州从化净水有限公司(中心城区污水处理厂)的废水进行检测和分析。

## 二、项目信息

委 托 方: 从化净水有限公司

地 址: 从化区南方村 108 号

联 系 人: 肖汝婷

联系电话: 13538812261

## 三、检测内容

应委托方要求进行以下检测:

表 1 检测点位、检测项目及检测频次一览表

检测项目类别	样品原标识	检测项目
废水	环保平行样中心进水 2019.09.10	粪大肠菌群
	环保平行样中心出水 2019.09.10	

## 四、检测方法

表 2 检测分析方法、使用仪器及检出限一览表

检测项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
废水	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 HJ 347.1-2018	电热恒温培养箱 DNP-9052	10CFU/L





## 五、检测结果

表 3 废水检测结果

样品性状	黄色、无味、少量悬浮物	无色、无味、无悬浮物
检测项目	环保平行样中心进水 2019.09.10	环保平行样中心出水 2019.09.10
粪大肠菌群	$5.6 \times 10^7$	10
备注： 1、单位：CFU/L； 2、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责，本报告的结果仅涉及被测样品。		

\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*

