

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2020 年 6 月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
猎德污水处理厂	120	120.91	263	157	25.5	14.3	是	无
大坦沙污水处理厂	55	57.24	250	121	30	13.6	是	无
沥滘污水处理厂	50	49.18	280	155	29.5	15.7	是	无
西朗污水处理厂	20	24.84	270	143	23	15.1	是	无
大沙地污水处理厂	20	23.95	270	152	27.8	13.6	是	无
龙归污水处理厂	14	16.64	280	155	30	13.5	是	无
竹料污水处理厂	6	5.24	280	119	30	8.00	是	无
石井污水处理厂	30	29.95	290	165	28.5	16.9	是	无
京溪污水处理厂	10	10.72	270	142	30	14.1	是	无
石井净水厂	15	24.59	280	137	30	15.0	是	无
健康城净水厂	10	3.18	280	93	30	7.94	是	无
江高净水厂	16	2.77	280	147	30	19.8	是	无
大观净水厂	20	3.03	270	114	30	14.4	是	无