

# 中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2021年9月)

填报单位: (公章)



污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项 目 及数值
猎德污水处理厂	120	125.78	263	196	25.5	19.8	是	无
大坦沙污水处理厂	55	51.51	250	156	30	18.8	是	无
沥滘污水处理厂	75	71.90	280	189	29.5	22.7	是	无
西朗污水处理厂	50	34.32	270	165	23	20.2	是	无
大沙地污水处理厂	45	32.73	270	232	27.8	18.3	是	无
龙归污水处理厂	29	17.65	280	199	30	24.1	是	无
竹料污水处理厂	6	6.22	280	249	30	18.3	是	无
石井污水处理厂	30	30.48	290	179	28.5	29.2	是	无
京溪地下净水厂	10	10.31	270	196	30	24.0	是	无
石井净水厂	30	31.27	280	203	30	24.2	是	无
健康城净水厂	10	5.07	280	170	30	22.1	是	无
江高净水厂	16	15.55	280	197	30	24.8	是	无
大观净水厂	20	13.84	270	224	30	25.2	是	无