

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2021年11月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
猎德污水处理厂	120	120.50	263	211	25.5	21.2	是	无
大坦沙污水处理厂	55	46.24	250	152	30	19.9	是	无
沥滘污水处理厂	75	68.40	280	238	29.5	22.0	是	无
西朗污水处理厂	50	28.90	270	186	23	22.7	是	无
大沙地污水处理厂	45	27.22	270	249	27.8	20.9	是	无
龙归污水处理厂	29	15.88	280	251	30	32.4	是	无
竹料污水处理厂	6	5.16	280	268	30	21.0	是	无
石井污水处理厂	30	25.18	290	204	28.5	36.3	是	无
京溪地下净水厂	10	8.78	270	254	30	29.0	是	无
石井净水厂	30	30.42	280	206	30	25.0	是	无
健康城净水厂	10	5.05	280	189	30	25.7	是	无
江高净水厂	16	9.30	280	341	30	27.3	是	无
大观净水厂	20	12.83	270	216	30	29.1	是	无