

## 中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2023年3月)

填报单位: (公章)



污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
猎德污水处理厂	120	122.07	263	232	25	22.6	是	无
大坦沙污水处理厂	55	46.65	250	220	30	20.5	是	无
沥滘污水处理厂	75	69.35	280	225	29	26.0	是	无
西朗污水处理厂	50	31.01	270	256	22.5	24.4	是	无
大沙地污水处理厂	45	26.55	270	337	25	25.7	是	无
龙归污水处理厂	29	15.94	280	371	30	32.3	是	无
竹料污水处理厂	6	5.84	280	311	30	20.1	是	无
石井污水处理厂	30	28.06	290	236	28.5	31.8	是	无
京溪地下净水厂	10	8.09	270	281	30	28.7	是	无
石井净水厂	30	26.50	280	228	30	26.4	是	无
健康城净水厂	10	5.60	280	265	30	26.0	是	无
江高净水厂	16	10.51	280	365	30	33.7	是	无
大观净水厂	20	14.97	270	217	30	26.8	是	无