

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2023 年 4 月)

填报单位: (公章)



污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准(mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项 目 及数值
猎德污水处理厂	120	123.11	263	210	25	21.7	是	无
大坦沙污水处理厂	55	46.49	250	204	30	20.8	是	无
沥滘污水处理厂	75	72.41	280	216	29	25.0	是	无
西朗污水处理厂	50	31.90	270	209	22.5	22.6	是	无
大沙地污水处理厂	45	28.65	270	229	25	23.5	是	无
龙归污水处理厂	29	15.44	280	378	30	33.6	是	无
竹料污水处理厂	6	6.18	280	256	30	19.3	是	无
石井污水处理厂	30	27.17	290	271	28.5	31.8	是	无
京溪地下净水厂	10	8.03	270	262	30	29.9	是	无
石井净水厂	30	31.18	280	252	30	27.5	是	无
健康城净水厂	10	5.80	280	250	30	25.4	是	无
江高净水厂	16	11.51	280	409	30	30.9	是	无
大观净水厂	20	16.08	270	243	30	26.8	是	无